

		Codice punto di prelievo	REUI 8	REUI 10	RAU 5	REU 8	REUI 11	RBU 4	ADD 2	REU 9	RBU 7	RAU 6	REU 13	RM 2	PVC 2	REU 12
		Indirizzo	Fraz. Valenzani - Via Calcini 2	Fraz. Serravalle - Loc. Briccalone 158	Via Giuntelli 13	Via Giribaldi 1	Fraz. Serravalle 102	Corso XXV Aprile	Via Mattarella	Loc. Viatosto - Strada Mazzola 76	Via Madre Teresa di Calcutta 1	Via Cavanna 34	Fraz. Serravalle 78/D	Fraz. Montegrosso Cinaglio 11	Loc. Valfea - Str. Grilletto 220	Fraz. San Marzanotto Piana 278
		Identificativo Certificato	25/1780	25/1782	25/1783	25/2033	25/2034	25/2035	25/2036	25/2362	25/2363	25/2364	25/2365	25/2366	25/2367	25/2808
Parametri Gruppo B	Unità di misura	Limiti di Legge	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato
Antimonio	µg/l	10	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Arsenico	µg/l	10	2,3	2	< 1,0	< 1,0	2,1	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	2,4	< 1,0
Bromato	µg/l	10	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Cadmio	µg/l	5	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Cromo	µg/l	25	3,3	3,3	< 1,0	< 1,0	3,2	< 1,0	< 1,0	2,9	2,9	< 1,0	< 1,0	< 1,0	4	< 1,0
Fluoruro	mg/l	1,5	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Mercurio	µg/l	1	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Nichel	µg/l	20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	1,4	1,3	1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	1,7	< 1,0
Nitrato (NO3)	mg/l	50	7,7	7,8	< 1,0	< 1,0	7,4	< 1,0	< 1,0	< 1,0	4,7	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Nitrito (NO2)	mg/l	0,5	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07
Piombo	µg/l	5	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Rame	mg/l	2	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	0,002	< 0,001	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,002	< 0,001
Selenio	µg/l	20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Tetracloroetilene-Tricloroetilene	µg/l	10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Trialometani	µg/l	30	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Vanadio	µg/l	140	1,3	1,3	< 1,0	< 1,0	1,3	< 1,0	< 1,0	1,0	1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Vinilcloruro *	µg/l	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,02
Alluminio	µg/l	200	4,2	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	2,8	2,2	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Ammonio	mg/l	0,5	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06
Cloruro	mg/l	250	3,8	3,6	3,6	3,6	3,8	3,5	3,3	3,8	4,1	3,6	3,5	3,2	4,2	3,5
Ferro	µg/l	200	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0
Manganese	µg/l	50	< 1,0	< 1,0	1,6	1,1	< 1,0	1,1	1,1	1,5	< 1,0	1,2	11,2	4,1	< 1,0	1,1
Ossidabilità	mg/l O ₂	5	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sodio	mg/l	200	4,8	4,7	13	12,6	4,8	12,6	12,1	12,4	12,4	20,1	20,1	18,5	7,1	13,7
Solfato	mg/l	250	10,6	10,4	2,2	26,6	10,6	26,6	26,6	34,7	17,5	29,8	32,3	31,9	10,9	35,6
Calcio	mg/l	-	33,7	32,1	66,5	56,9	36,1	64,1	61,7	65,7	49,7	66,5	64,9	64,9	33,7	66,5
Durezza	°F	-	14,8	15,2	23,2	22,4	14,4	24,4	24,0	23,2	18,0	24,0	23,2	22,8	16,4	26,0
Magnesio	mg/l	-	15,6	17,5	16,0	19,9	13,1	2,4	20,9	16,5	13,6	18,0	17,0	16,0	19,4	22,8
Potassio	mg/l	-	1,1	1,1	1,5	1,4	1,1	1,4	1,4	1,1	1,5	1,7	1,7	1,5	1,3	1,2

		Codice punto di prelievo	REUI 15/B	REU 13	REU 10	RBU 6	REUI 17	REUI 9	RAU 4	REU 11	REUI 13	REUI 12	ADD 3	RBU 5B
		Indirizzo	Loc. Caniglie - Strada Colombera 61/G	Fraz. Serravalle 78/D	Loc. Bricco Giberto 119/F	Corso Alessandria 83	Loc. Valgera 29	Fraz. Sessant 73/A (San Grato)	Via Ugo Foscolo	Fraz. Vaglierano Alto 13	Fraz. Mombarone - Strada Vadareglgio 127	Loc. Valmonasca (Mombarone)	Fraz. Vaglierano Basso 115	Via Chiuminatti 30
		Identificativo Certificato	25/2809	25/2810	25/2811	25/2812	25/3085	25/3086	25/3087	25/3090	25/3479	25/3480	25/3481	25/3482
Parametri Gruppo B	Unità di misura	Limiti di Legge	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato
Antimonio	µg/l	10	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Arsenico	µg/l	10	2,5	2,3	< 1,0	< 1,0	2,5	3	< 1,0	< 1,0	2,5	2,4	< 1,0	< 1,0
Bromato	µg/l	10	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Cadmio	µg/l	5	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Cromo	µg/l	25	3,5	3,3	< 1,0	< 1,0	3,2	4	< 1,0	< 1,0	3,6	3,3	< 1,0	< 1,0
Fluoruro	mg/l	1,5	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Mercurio	µg/l	1	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Nichel	µg/l	20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	2,5	6,4	5,2	5,9	4,7	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Nitrato (NO3)	mg/l	50	8,8	10,1	< 1,0	2,8	9,3	9,5	< 1,0	< 1,0	8,5	8,7	< 1,0	1,6
Nitrito (NO2)	mg/l	0,5	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07	< 0,07
Piombo	µg/l	5	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Rame	mg/l	2	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,015	< 0,001	< 0,001	0,001	< 0,001	0,001	< 0,001	0,002	0,005
Selenio	µg/l	20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	1,6	1,6	1,2	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Tetracloroetilene-Tricloroetilene	µg/l	10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Trialometani	µg/l	30	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Vanadio	µg/l	140	1,3	1,2	< 1,0	1,1	< 1,0	1,4	< 1,0	< 1,0	1,4	1,5	< 1,0	< 1,0
Vinilcloruro *	µg/l	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alluminio	µg/l	200	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	15,3	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Ammonio	mg/l	0,5	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06
Cloruro	mg/l	250	3,7	4,0	3,3	3,6	3,3	3,6	3,7	3,8	3,6	3,6	3,7	3,8
Ferro	µg/l	200	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0
Manganese	µg/l	50	< 1,0	< 1,0	< 1,0	4,3	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Ossidabilità	mg/l O ₂	5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1	1	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
Sodio	mg/l	200	5,5	5,1	13,5	11,5	6,2	5,7	16,1	16,1	5,8	5,6	16,3	16,0
Solfato	mg/l	250	13,0	14,4	32,1	31,6	12,9	13,2	35,0	34,1	13,9	13,8	33,4	34
Calcio	mg/l	-	34,5	33,7	64,1	63,3	38,5	32,9	40,1	64,1	34,5	35,3	69,7	70,5
Durezza	°F	-	15,6	16,0	23,6	21,8	14,8	15,6	19,2	23,2	13,2	13,2	24,8	23,6
Magnesio	mg/l	-	17,0	18,5	18,5	14,1	12,6	18,0	22,4	17,5	11,2	10,7	18,0	14,6
Potassio	mg/l	-	0,9	0,9	1,2	1,1	1,2	1,1	1,6	1,6	1,2	1,2	1,6	1,7

Analisi effettuate ai sensi del D.lgs 18/2023
Periodo di riferimento: luglio - dicembre 2025
* Parametro analizzato solamente per le condotte in PVC